

使用說明書

日立 **水冷式** 箱型冷氣機

機種型號

RP-NP52WB

RP-NP32W

RP-NP52W

RP-NP82W

RP-NP102W

RP-NP52WL

RP-NP82WL

RP-NP102WL

RP-NP42W

RP-NP52WE


RP-NP82WE

RP-NP102WE

RP-NP52WEL

RP-NP82WEL

RP-NP102WEL



頁
碼


INDEX 目錄

1	安裝使用注意事項
2	外觀各部名稱
4	內部構造
5	機體安裝空間尺寸
6	運轉操作方法
8	保養方法
10	當冷氣機有異樣時
11	故障診斷表
14	機型規格表
封底	緊急處理方法

為了使本機體的性能能夠充分發揮，延長使用壽命，並為您創造舒適的環境，請您在啟用之前，詳細研讀本說明書，了解正確的使用方法。

安裝使用注意事項


- 本製品為一般空調用。請勿使用於作為食品、動植物、精密機器及藝術品等保存的特殊用途。
- 請勿將空調機安裝於下列之場所。下列之場所，容易造成空調機故障。
 - 油(含機械油)飛沫、油氣多的場所。
 - 海岸地帶、鹽分多的場所。
 - 溫泉地等硫磺氣多的場所。
 - 酸性或鹼性環境下的場所。
 - 可燃性氣體產生、可能流入的場所。
 - 籠罩煙囪煙的場所。
 - 碳纖維及金屬粉浮游的場所。
 - 標高 1000 公尺以上的場所。
 - 高濕度的場所。
 - 風雨可能侵入的場所。
- 使用於會產生電磁波的醫療儀器場所時，要注意空調機的誤動作防止。
- 安裝時，請勿將電磁波的發出面直接朝向空調機的電氣箱及多機能開關。
- 為避免受電磁波的空中傳播影響，會產生電磁波的機器，如收音機等，至少要遠離空調機 3 公尺以上。避免對總電源操作開關短時間(10 秒以內)往復操作。
- 在降雪及落葉可能直接掉落於空調機上的場所，請追加安裝防護罩。對於積雪地區請設置底座台架。
- 避免將機器安裝在動植物會直接受風吹送的地方，會造成對動植物不良的影響。
- 任何冷氣機的安裝配管或電氣工程，必須由合格的專業人員(本公司的服務人員或水電工程商)，並且依相關的電工法規來處理。
- 顧客請勿自行變更或修理冷氣機的配管、電氣配線等相關設備，嚴禁由機體端子台及各接點外接任何電器用品，以免造成冷氣機故障或更嚴重的意外事件。
- 機體的安裝場所必須遠離熱(火)源，例如熱水器、瓦斯爐、電爐等，尤其避免日曬雨淋，最好是在平坦、堅固、水平的地面上。
- 請務必安裝接地線，不得與其它機器設備的水管、瓦斯管連接，以免造成感電事故。
- 埋設接地線時，請勿埋在水管邊及瓦斯管線的附近。
- 接地線的端子不可與中性線端相接。
- 電器中可分離的部份若有接地連接，則在構造上當電器結合時，需先結合接地線，再結合電源之連接線；反之，拆離時，需先拆開電源連接線，再拆開接地線。
- 為避免因電力公司之疏失或其它意外發生，造成過大電流經由電源線傳入機體，導致機體之毀損，請設置漏電斷電器，詳細情形請向經銷商(合格水電工程商)洽詢。
- 接近盥洗設備、水氣多的地方、地下室等濕度高的地方及經常積水處，必須設置防止漏電斷電器，詳細情形請向經銷商(合格水電工程商)洽詢。
- 曾停止冷氣運轉，再度啟動時，請務必相隔 3 分鐘以上。
- 手潮濕時，請勿操作冷氣機，以免造成意外。
- 當冷氣運轉時，須將門窗關閉；有日光照射的窗戶應掛上窗簾，如此可增加冷氣效果。
- 本機器為採用不可燃冷媒 R410A 及(出光興產)FVC68D 冷凍油的專用機。充填其他種類的冷媒、空氣、氧氣、丙烷、酒精或冷凍油等會造成機器故障，甚至爆炸或火災的發生。請務必使用生產廠商規定的冷媒及冷凍油。
- 本機器內常保高壓，在任何情況下，都禁止對整台機器或機器中的任何零件進行加熱，否則會導致機器故障，甚至爆炸或火災的發生。
- 運轉範圍：蒸發器吸入空氣溫度：最高：32°C DB/23°C WB
(標準風量時) 最低：21°C DB/15°C WB
凝縮器冷卻水出口溫度：最高：38°C/最低：21°C
- 凝縮器冷卻水最大水量：(單位：m³/h)




機 型	RP-NP32W	RP-NP42W	RP-NP52WB RP-NP52W, RP-NP52WE RP-NP52WL, RP-NP52WEL	RP-NP82W RP-NP82WE RP-NP82WL RP-NP82WEL	RP-NP102W RP-NP102WE RP-NP102WL RP-NP102WEL
最大水量	3.0	3.8	3.8	6.5	7.9

外觀各部名稱

● RP-NP32W




● RP-NP42W , RP-NP52WB , RP-NP52W , RP-NP52WE , RP-NP52WL , RP-NP52WEL




外觀各部名稱

● RP-NP82W , RP-NP82WE , RP-NP82WL , RP-NP82WEL




● RP-NP102W , RP-NP102WE , RP-NP102WL , RP-NP102WEL



內部構造

● RP-NP52W(例)




機體安裝空間尺寸

● 機體安裝空間尺寸

避免在空氣吹出口及回風口附近放置物品，以免妨礙冷氣循環，影響冷氣機性能。在機體的周圍必須確保下列的空間：

(單位：mm)



型式	寸法		
	a	b	c
RP-NP32W	200	400	0
RP-NP42W, RP-NP52WB, RP-NP52W, RP-NP52WE, RP-NP52WL, RP-NP52WEL, RP-NP82W, RP-NP82WE, RP-NP82WL, RP-NP82WEL, RP-NP102W, RP-NP102WE, RP-NP102WL, RP-NP102WEL	500	500	0

註記：側面及背面請儘可能確保在上述空間以上。


表內 a、b 尺寸為右側配管的場合；

左側配管時，請將 a、b 尺寸互換。


運轉操作方法

● 按鍵開關功能

- 打開機體右下方之操作蓋，即可看到控制器操作部。
(RP-NP32W 需打開吸氣柵，即可看到控制器操作部。)



RP-NP32W
RP-NP42W
RP-NP52WB
RP-NP52W
RP-NP52WE




RP-NP52WL RP-NP52WEL
RP-NP82W RP-NP82WE
RP-NP82WL RP-NP82WEL
RP-NP102W RP-NP102WE
RP-NP102WL RP-NP102WEL

① 轉/停

按一下為運轉，再按一下為停止。

② 功能

功能選擇鍵




③ 定溫

設定室內溫度，按定溫鍵"▲"及"▼"調整，可設定的溫度範圍 21~32℃。室溫顯示範圍為 5~45℃。


④ 風速

風速設定鍵



⑤ 定時 (定時關機使用)

定時關機設定鍵，定時範圍 1~12 小時，無設定時為連續運轉。



註:1. "冷氣"或"送風"狀態下均可設定關機時間。

2. 當取消定時設定或重新開機時，需再按『定時』鍵重新設定預約關機時間。

⑥ 自動風向

按一下啟動直立葉片自動轉向平均左右分配風量，再按一下可固定風向。

⑦ 風量顯示燈號

運轉操作方法

⑧ 數字顯示器

機體運轉過程中，顯示進風溫度。
室溫溫度顯示範圍 5~45℃。
當機體運轉發生異常時，則顯示異常代碼。

⑨ 功能顯示燈號

運轉狀態設定，燈號顯示。

注意：

控制面板顯示溫度為吸風口的感測器所偵測的溫度與實際室溫會有稍微差異。

請依下列順序操作

● 冷氣運轉

1. 打開冷卻水出入口閥使冷卻水流動(啟動水泵及冷卻水塔)，確認冷卻水塔運轉是否正常，並且確認供應足夠的冷卻水量。
2. 接上電源，此時閃爍燈顯示室溫，再按「轉·停」鍵，此時送風機開始運轉，「冷氣」紅色指示燈亮。
3. 按「功能」鍵，「冷氣」及「送風」之紅色指示燈依功能亮。(機體初始功能設定為「冷氣」)。
4. 「風速」鍵：「強風」及「弱風」之紅色指示燈依功能亮。
5. 按「自動風向」鍵：自動風向 ON 或 OFF。
6. 按定溫「▲▼」鍵：每按一次，可做上增、下減 1℃之調整。(機體初始「冷氣」設定溫度值為 25℃)
7. 按「定時」鍵：每按一次，顯示器由 1→2→3 至 12 依序遞增，為定時關機設定用，此時紅色指示燈亮，依所設定之時間自動關機。"冷氣"或"送風"狀態下均可設定關機時間，定時關機解除後會回到室溫顯示狀態。重新開機時，需再按『定時』鍵重新設定預約關機時間。

● 停止冷氣運轉

1. 按「轉·停」鍵，機體立即停止運轉。(未切主電源時，記憶最終設定功能及溫度設定狀態)
2. 切斷冷卻水塔水泵電源。
3. 切斷電源(拉開電源開關)，顯示器熄滅。

● 風量、風向選擇

1. 請以「風速」鍵來選擇強風或弱風。
2. 請以「自動風向」鍵來選擇吹出口的風向自動調節與否。
若欲風向固定吹於某一方向，請以「自動風向」鍵來操作，當直立葉片轉到適當位置，再按一次「自動風向」鍵即可固定風向，切勿以手直接扳動直立葉片，以免機件受損(轉向馬達故障或停電時亦同)。

※ 請注意

1. 不論任何原因致使冷氣機由運轉中停下來，紅色指示燈熄滅，請按「轉·停」鍵，待故障原因消除後再重新啟動。
2. 遇特殊改造製品時，操作功能開關會依特注功能不同而有所差異。

保養方法

● 外觀的保養

機器的外蓋類骯髒時，請用中性洗潔劑以軟布擦拭後再拭乾，在清洗塑膠製的回風框(吸氣柵)時，務必使用中性洗潔劑。

● 蒸發器的保養

如果蒸發器積塵過多，則會降低冷氣效果，請定期以軟毛刷清除(注意避免鋁片歪斜變形)。

● 空氣過濾網的保養及清洗方法

空氣過濾網是用來過濾、清除塵埃等不潔之物，除保持室內空氣清新乾淨外，同時避免蒸發器因積垢而降低冷氣能力。所以須定期清洗保養濾網(視使用場所不同，調整清洗時間及次數，至少每周清洗一次)。


清洗方法：



1. 取下吸氣柵



2. 取出空氣過濾網
將濾網向上向前拉出即可。



3. 清洗空氣過濾網
請用水或泡有中性洗潔劑的
溫水(請勿超過 40°C)清洗。


註：濾網清洗完後將水分拭乾，待濾網陰乾時，再以相反程序裝回。

保養方法

● 排除凝縮器內冷卻水的方法

凝縮器內的水如不排除，在寒帶地方的冬季裡凝縮器內的水會因結冰而有脹裂冷卻水管的危險。

關閉冷卻水出入口配管上的出入口閥後，取下排水塞，使水從兩個塞口完全流出。再裝回排水塞。



● 冷氣季節終了時之保養

炎熱的夏天終了時，已不需要使用冷氣，為了確保冷氣機的性能，延長使用壽，必須實施下列保養：

- 先行送風「30」min，清除熱交換器積留水份。
- 關閉所有電源。
- 請將冷凝器冷卻水排出並關閉出入口閥。
- 機體內部清潔及外蓋類擦拭。
- 空氣吸入口及吹出口保養遮蔽。

● 冷氣季節來臨時

夏天再度來臨，需要冷氣運轉時，請先檢查下列事項後，再啟動運轉。


- 請先打開電源先送風運轉，以延長壓縮機壽命，冷氣使用季節請常保持電源通電狀態。
- 清掃機體內部時，請特別注意：務必使用柔軟刷子，刷淨蒸發器的塵埃。

● 冬季使用冷氣時

為維持冬季冷氣運轉之正常冷凝壓力，請加裝冷卻水流量調節閥，使高壓側的冷凝壓力值，確保在 1280kPa (13kg/cm²G)以上。

注意事項

- 不得使用氧氣，乙炔或其它易燃物及有毒氣體進行驗漏。驗漏時請使用壓縮空氣、氮氣或冷媒。
- 請勿以氣態冷媒充填入壓縮機入口端之校對接頭。充填液態冷媒務必在壓縮機運轉時。如右圖所示：



當冷氣機有異樣時



● 當冷氣機有異樣時，請查對下列各項

1. 冷氣機無法運轉

- 電源開關是否送電？
- 電源是否逆相？電源電壓是否正確？
- 電源無熔線開關是否跳脫？
- 開啟冷氣運轉之前，冷卻水出入口閥是否已打開？
- 指撥開關(DSW500 及 DSW501)設定位置是否適當？

2. 冷氣效果欠佳

- 空氣過濾網有否被塵埃阻塞？
- 在空氣吸入口和吹出口處，是否有放置物品，影響空氣流通？
- 溫度設定是否過高，按溫度設定鍵 ” ▼ ”，重新設定溫度試試看。
- 室內是否增加了新熱源？
- 門、窗是否已關上？

如果以上各項都正確時，仍不能正常運轉，則請通知服務部。聯絡時，請將保證書上記載的冷氣機型式，連同冷氣機的狀況告訴我們。

但是，如果是因為保護裝置作動，而使冷氣機停止運轉時，只須等到原因消除後，使保護裝置回復，就能再行啟動運轉(或重新送電)。

同時，電源無熔線斷路器有時會因其他工事的影響而變更其容量，如果經常異常跳脫，請檢查其他工事之負荷容量。

注意事項

當保護裝置動作時，表示機體運轉異常，請利用故障診斷表排除問題，再重新啟動機體

故障診斷表

※ 下表係假設控制器顯示幕沒有問題

作動狀況	異常代碼	異常內容	可能原因	建議處理、對策
一、冷氣運轉時，壓縮機、送風機無運轉	E2	1 EEPROM 錯誤	1-1 配線連接錯誤 1-2 基板異常	1-1 正確配線 1-2 更換
	98	2 機種馬力未設定	2-1 機種馬力未設定	2-1 指撥開關 DSW501 設定確認
	99	3 CN2(1)配接錯誤(特注用)	3-1 配線連接錯誤 3-2 基板異常	3-1 正確配線 3-2 更換
	—	4 電源用保險絲熔斷	4-1 配線間短路 4-2 配線接地 4-3 壓縮機用馬達故障 4-4 送風機用馬達故障	4-1 排除短路後更換保險絲 4-2 排除短路後更換保險絲 4-3 更換 4-4 更換
	51	5 室內空氣吸入溫度開關短路/斷路	5-1 THM1 聯結器鬆脫或連接不良 5-2 空氣吸入溫度連接不良或故障	5-1 正確連接 5-2 正確連接或更換
	52	6 室內送風機馬達過電流開關短路/斷路	6-1 PCN6 聯結器鬆脫或連接不良 6-2 電壓異常上昇或下降 6-3 送風機馬達故障 6-4 送風機室內溫度過高 6-5 送風機軸承磨損	6-1 正確連接 6-2 電壓異常原因調查 6-3 更換 6-4 溫度上昇原因調查 6-5 更換軸承
	53	7 基板用保險絲燒斷	7-1 配線間短路或配線接地 7-2 馬達故障或葉輪與風車殼相碰 7-3 電磁接觸器或輔助繼電器線圈故障 7-4 基板變壓器故障	7-1 檢查回路並回復正常 7-2 更換馬達，調整葉輪與風車殼間隙 7-3 檢查線圈更換電磁接觸器或輔助繼電器 7-4 更換
	53	8 冷卻水塔運轉異常	8-1 冷卻水系統異常 8-2 配線連接異常 8-3 冷卻水塔送風機馬達故障	8-1 系統異常原因調查 8-2 正確配線 8-3 更換
	61 71	9 壓縮機吐出口溫度開關作動	9-1 PCN1~2 聯結器鬆脫或連接不良 9-2 冷媒量封入不足 9-3 膨脹裝置異常 9-4 吐出口溫度開關連接不良或故障 9-5 基板故障	9-1 正確連接 9-2 封入正確冷媒量 9-3 原因調查、更換 9-4 正確連接或更換 9-5 更換
	62 72	10 壓縮機過電流開關短路/斷路	10-1 PCN1~2, CT1~2 聯結器鬆脫或連接不良 10-2 CT 感測器故障 10-3 電壓異常上昇或下降 10-4 電磁接觸器不良 10-5 高壓壓力過高 10-7 壓縮機斷續運轉 10-6 壓縮機用電動機絕緣不良 10-7 壓縮機軸承給油不足、鎖死	10-1 正確連接 10-2 更換 10-3 電壓異常原因調查 10-4 更換 10-5 原因調查 10-7 檢查操作回路及零件 10-6 更換 10-7 更換
	63 73	11 高壓壓力過高，壓力開關作動	11-1 PCN1~2 聯結器鬆脫或連接不良 11-2 高壓壓力開關連接不良或故障 11-3 凝縮器之冷卻水量太少或入水溫度過高 11-4 冷媒量封入過多 11-5 系統內有不凝縮氣體 11-6 低壓側壓力過高 11-7 冷卻水出入口閥未開	11-1 正確連接 11-2 正確連接或更換 11-3 原因調查、清洗系統 11-4 封入正確冷媒量 11-5 重新系統處理 11-6 參考本表第 22 項 11-7 出入口閥全開

故障診斷表

作動狀況	異常代碼	異常內容	可能原因	建議處理、對策
壓縮機、送風機無運轉	64 74	12 蒸發器防凍開關作動	12-1 PCN4 聯結器鬆脫或連接不良 12-2 防凍開關連接不良或故障 12-3 送風機異常風量減少 12-4 空氣過濾網、蒸發器積塵過多 12-5 毛細管阻塞	12-1 正確連接 12-2 正確連接或更換 12-3 檢查送風機 12-4 清洗濾網及蒸發器 12-5 更換毛細管
	—	13 停電		13-1 等待電力回復或加裝停電自動復歸功能
	—	14 電源保險絲燒斷	14-1 配線間短路 14-2 配線接地 14-3 壓縮機馬達故障 14-4 送風機馬達故障	14-1 檢查配線並回復正常 14-2 同 14-1 14-3 檢查壓縮機馬達線圈阻抗更換壓縮機 14-4 檢查馬達線圈阻抗更換馬達
	—	15 壓縮機用接觸器故障		15-1 更換
	—	16 基板故障		16-1 更換
	—	17 壓縮機故障		17-1 更換
	循環系統運轉狀況異常	—	18 室內負載過大	18-1 外氣侵入、有其他熱源 18-2 空調機冷氣能力不足
63 73		19 高壓側壓力過高	19-1 請參照項 11	19-1 請參照項 11
64 74		20 蒸發器結霜	20-1 吸入壓力低下 20-2 參照本表第 12 項	20-1 參照本表第 21 項 20-2 參照本表第 12 項
—		21 低壓側壓力過低	21-1 冷媒量封入不足、洩漏 21-2 冷凍機油過多 21-3 毛細管阻塞 21-4 過濾器阻塞 21-5 空氣過濾網、蒸發器積塵過多 21-6 送風機異常	21-1 驗漏後充填正確冷媒量 21-2 排出冷凍機油 21-3 更換 21-4 排出阻塞 21-5 清洗濾網及蒸發器 21-6 原因調查
—		22 低壓側壓力過高	22-1 吸入空氣溫度過高 22-2 壓縮機閥片破裂 22-3 高壓側壓力過高	22-1 熱負荷狀況重新調查再謀對策 22-2 更換 22-3 參照本表第 11 項
—		23 高壓側壓力過低	23-1 冷凍循環系統內冷媒量不足 23-2 壓縮機閥片破裂	23-1 檢查系統冷媒是否洩漏再對策 23-2 更換壓縮機
發生異音	—	24 送風機風車殼內有異物		24-1 排除異物
	—	25 送風機殼與葉輪碰觸		25-1 調整葉輪與風車殼間隙
	—	26 壓縮機本體發出異音	26-1 壓縮機安裝不良 26-2 壓縮機故障	26-1 檢查鎖付螺絲鬆緊度並鎖緊 26-2 更換
	—	27 電磁接觸器發生異音	27-1 異物滲入 27-2 電磁開關故障 27-3 電壓異常	27-1 除去異物 27-2 更換 27-3 調查其原因或聯絡電力公司處理
	—	28 機體外蓋異常振動	28-1 安裝不良 28-2 螺絲鬆動	28-1 重新安裝 28-2 檢查鎖付螺絲鬆緊度並鎖緊

●異常時之解除操作方式

異常發生時，除顯示異常代碼外，控制器上LED 顯示全部熄滅，所有按鍵都無法操作。

異常解除方式：於控制器上同時按壓"功能"鍵+定溫鍵"△"及"▽"三按鍵，且連續3秒以上，即可解除異常。

故障診斷表

冷卻水水質管理基準:(JRA-GL-02-1994)

	項 目	冷卻水 (循環式)		傾 向	
		循環水	補給水	腐 蝕	結 垢
基準項目	PH (25°C)	6.5~8.2	6.0~8.0	○	○
	電導度(mS/m) (25°C) { μ S/cm} (25°C)	80 以下 {800 以下}	30 以下 {300 以下}	○	○
	鹽化物離子 (mgCl/l)	200 以下	50 以下	○	
	硫酸離子 (mgSO ₄ ²⁻ /l)	200 以下	50 以下	○	
	M 鹼度(PH4.8) (mgCaCO ₃ /l)	100 以下	50 以下		○
	總硬度 (mgCaCO ₃ /l)	200 以下	70 以下		○
	鈣硬度 (mgCaCO ₃ /l)	150 以下	50 以下		○
	矽離子 (mgSiO ₂ /l)	50 以下	30 以下		○
	參考項目	鐵 (mgFe/l)	1.0 以下	0.3 以下	○
銅 (mgCu/l)		0.3 以下	0.1 以下	○	
硫化物離子 (mgS ²⁻ /l)		不得檢出	不得檢出	○	
氨離子 (mgNH ₄ ⁺ /l)		1.0 以下	0.1 以下	○	
殘留鹽類 (mgCl/l)		0.3 以下	0.3 以下	○	
游離碳酸 (mgCO ₂ /l)		4.0 以下	4.0 以下	○	
安定度指數		6.0~7.0	—		○

- ※冷卻水係指通過凝縮器後的水不論只通過一次或循環使用。
 ※欄內的○印表示易發生腐蝕或滋生污垢和哪幾種因素有關。

機型規格表

機 型	冷 氣 能 力 kW	外形尺寸				電氣配線			冷卻水		配管尺寸			
		寬 度 mm	深 度 mm	高 度 mm	可 分 開 高 度 mm	電 源 線 最 小 線 徑 mm ²	電 源 保 險 絲 容 量 A	接 地 線 最 小 線 徑 mm ²	入 口 水 量 (30℃) m ³ /h	水 頭 損 失 kPa	凝 結 水	緊 急 排 水	冷卻水	
													入 口 □	出 口 □
RP-NP32W	10.0	650	450	1750	—	3.5	20	2.0	2.2	33			FPT 1	FPT 1
RP-NP42W	13.5	800	500	1990	1770 + 250	5.5	30	3.5	3.5	57				
RP-NP52WB	16.0	800	500	1990	1770 + 250	8.0	40	5.5	3.5	57	FPT 1	FPT 1/2	FPT 1 1/4	FPT 1 1/4
RP-NP52W		800	500	1990	1770 + 250	5.5	40	3.5						
RP-NP52WE						3.5	20	3.5						
RP-NP52WL		800	500	1770	—	5.5	40	3.5						
RP-NP52WEL						3.5	20	3.5						
RP-NP82W		25.0	1100	500	1990	1770 + 250	14.0	50						
RP-NP82WE	5.5						30	5.5						
RP-NP82WL	1100		500	1770	—	14.0	50	5.5						
RP-NP82WEL						5.5	30	5.5						
RP-NP102W	35.0	1400	500	1990	1770 + 250	8.0	40	5.5	7.0	68			FPT 1 1/2	FPT 1 1/2
RP-NP102WE						5.5	30	5.5						
RP-NP102WL		1400	500	1770	—	8.0	40	5.5						
RP-NP102WEL						5.5	30	5.5						

